

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Parkáně, parc. st. 927/1, st. 927/2, st. 927/3, ...

PSČ, místo: 266 01, Beroun

K.ú., parcelní č.: Beroun (602868), st. 927/1, st. 927/2, st. 927/...

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztázná plocha: 6562 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZT OZE ≤ 80%: 542.7
■ elektřina: 128.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.33 W/(m ² ·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	23.6 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	102 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	33.1 kWh/(m ² ·rok)	A
Chlazení	0.61 kWh/(m ² ·rok)	-
Nucené větrání	14.9 kWh/(m ² ·rok)	D
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	49.8 kWh/(m ² ·rok)	B
Osvětlení	3.94 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Tencar, Ph.D.

Osvědčení č.: MPO 860

Kontakt: tencar@ecoten.cz

Ev. č. průkazu: 298793.1

Vyhotoveno dne: 15.9.2020

Podpis: