

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: 5. května, 112
PSČ, místo: 539 52, Trhová Kamenice
K.ú., parcelní č.: Trhová Kamenice (768120), st. 242
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 221 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 46
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 15.1
■ elektřina: 6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.99 W/(m ² ·K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	215 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	304 kWh/(m²·rok)	G
Vytápění	277 kWh/(m ² ·rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23.3 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	4.01 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Renata Novotná
Osvědčení č.: 0900
Kontakt: renata-novotna@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 566786.0
Vyhотовeno dne: 09.02.2024
Podpis: